



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RFR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 306.83.672

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 318069

Resi code: 12

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :  
Naam, voornaam : Naam, voornaam : Zes Westland  
Adres : Dynastelaan 6/605  
Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 8660 De Panne  
BTW nr.: BE Tel. : 1 1

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)   
 Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  1 Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  2 Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 271  periodiek  controle  Art 88  Art .....  3 Gemeenschappelijke delen  
 Art 276 : verzwaring  Art 276bis : verkoop van een wooneenheid  Art ...  Art .....  4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :  
Gegevens verdeler EAN : kWh meter nr. 2070777 meterstand dag : nacht :  kWh excl. nacht meter :  
Bescherming aansluiting (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  nr. : meterstand :  
Gegevens installatie Ontworpen voor U<sub>N</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  Type aardelektrode :  
Maximale nominale stroom (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100   aardingslus  pen / baar  
Voedingsleiding hoofdbord : 1 X 10 mm<sup>2</sup> - Type : UFV0  
Beschrijving installatie Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 7 Aantal eindstroombanen : 5  
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >doorsnede  schema's  
 Aardingsweerstand : 25,3 Ω  Algemeen isolatieniveau : 20,7 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)  
Inbreuken Nieuwe installatie : 1501, 1502, 1409, 1610  
 Nihil  
Inbreuken Bestaande installatie :  
 Nihil  
Opmerkingen :  
 Nihil  
Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :  
 De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 27.11.2019  
 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker : Voor de directeur generaal : Handtekening  
Naam : Tom Delavie Agent nr. 3975 Datum : 27.11.2019

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) :  Eéndraadsschema(s) :   
- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.