

## VERSLAG VAN ONDERZOEK

<b>Nr. onderzoek:</b>	330016/4		
<b>Datum onderzoek:</b>	15/01/2013		
<b>Aard onderzoek:</b>	Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie		
<b>Type lokaal:</b>	Appartement 0201		
<b>Plaats onderzoek:</b>	De Panne, Zeelaan 112		
<b>Eigenaar:</b>	NV Proma, Kerkplein 33 – 8800 Rumbeke		
<b>Installateur:</b>	Elektro Schoonaert	<b>BTW (of I):</b>	0458.187.121
<b>Inspecteur:</b>	Krist Vansuypeene		
<b>Netbeheerder:</b>	EANDIS	<b>Telnummer:</b>	34885294

**Onderzoek** De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 en 270

<u>Dienstspanning:</u>	1N400V		
<u>Aankomstleiding:</u>	XVB 4 x 10 mm <sup>2</sup>		
<u>Max. beveiliging:</u>	40 A		
<u>Isolati weerstand:</u>	187 MΩ		
<u>Aardingsweerstand:</u>	8,7 Ω	<u>Aardelektrode:</u>	Ius
<u>Algemene differentieelstroominrichting:</u>	IΔn: 300 mA	In: 40 A	Type: A
<u>Aantal kringen:</u>	1 tot 9		
<u>Bijkomende differentieelstroominrichting:</u>	IΔn: 30 mA	In: 40 A	Type: A
	Voor kringen nrs.: 6 tot 9		

**Inbreuken** Geen inbreuken vastgesteld.  
Nota: keuken en badmeubel nog niet geplaatst.

**BESLUIT** De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op 15/01/2038.

De inspecteur,



Krist Vansuypeene

Ok. Constat  
15/13

