



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
- AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11
- AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
- AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10
- AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
- AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00
- AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
- AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11
- AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Tytgat Olivier</u> BTW nr.: of identiteitskaartnr: <u>37 24 42 88 43</u> Stroomleverancier: <u>Electabel</u> Meter nr.: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <u>PWS640-140/GEN</u> Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____ Installatie: Naam: <u>Tytgat Olivier</u> Adres: <u>Barthelemy 31</u> <u>3660 Duffel</u> Datum onderzoek: <u>05.11.2004</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>Arken</u> Adres: _____ Aanvrager: _____
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: _____
 Omschrijving aansluiting: Overloopkast Kabeltype: Bestuur Doorsnede: _____ x _____ mm
 Voeding hoofdbord: 4 x 6 mm Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: _____
 Type aardelektrode: penner Spreidingsweerstand: 26 Ohms Algemeen isolatieniveau: 6 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Belasting: 40/0,3 Aart</u>		
-------------------------------	--	--

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofd-differentieel was werd (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 05.11.2004, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Bestuit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.


Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:


Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

P. P. P.
Inspecteur
28.11.04

Olivier Tytgat
 Bortienlaan, 31
 8860 De Panne



[Signature]
 M. Tammé
 OVB



Original Typ' auf
 30.11.2003
 Kell' am Keller


Handwritten signature

Datum:


Karwegstr. 50, 9800 Eintr
 Tel. 08/901 85 00, Fax 03/30 52 01

Stagobel
ELECTRO

1^{er} ETAGE



2^e ETAGE



Propriété de Monsieur et Madame Tygat Olivier
Borlerlan (N°) & Basse de Ranne